



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
"POROLISSUM" AL JUDEȚULUI SĂLAJ



MĂSURI MINIMALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE

- nu utilizați instalațiile de încălzire cu improvizatii sau defecțiuni;
- curățarea coșurilor de evacuare a fumului este o măsură de siguranță ce trebuie luată pentru evitarea incendiilor intoxicanților cu monoxid de carbon;
- în podul imobilelor, coșurile de evacuare a fumului vor fi obligatoriu tencuite și spoite cu var, pentru a se observa ușurință eventualele fisuri;
- nu folosiți sobe cu ușițele sau cenușarele defecte ori care nu se închid;
- respectați distanța de protecție (mai mare de 0,50m), dintre sobe și materialele combustibile;
- în fața sobelor alimentate cu combustibili solizi, pardoseala combustibilă trebuie protejată cu o tablă metalică a dimensiunilor de 0,70x0,50m;
- nu utilizați benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă;
- se interzice, indiferent de situație alimentarea în exces și supraîncălzirea sobelor;
- cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanțe de siguranță față de gospodărie, iar în condiții de urgență acestea se vor stinge cu apă;
- nu folosiți afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile;
- afumătoarele se confecționează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile și se amplasează independent față de celelalte construcții din gospodărie.